

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product  
Produit

DC/DC Converter

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

TRACO ELECTRONIC AG  
Sihlbruggstrasse 111, CH-6340 Baar, Switzerland

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

TRACO ELECTRONIC AG  
Sihlbruggstrasse 111, CH-6340 Baar, Switzerland

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

TRACO ELECTRONIC AG  
Sihlbruggstrasse 111, CH-6340 Baar,  
Switzerland

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

For TEP 75-7210WI:  
Input: 43-160 Vdc, 1.72A  
Output: 3.3Vdc, 20A

See test report for details

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais  
constructeur

Model / Type Ref.  
Ref. De type

TEP 75-721zWlaaaaaaaaa  
See Page 2

Additional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1, IEC 60950-  
1(ed.2);am2

As shown in the Test Report Ref. No. which forms  
part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

1604062-1-CB issued on 2016-08-09

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Denko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see [www.ul.com/ncbnames](http://www.ul.com/ncbnames)

Date: 2016-08-30

Signature:

Jan-Erik Storgaard



Ref. Certif. No.

**DK-57601-UL**

**Model Details:**

TEP 75-721zWlaaaaaaaaa ,

"z" = 0, 1, 2, 3, 5, 6 or 8; "a" may be any alphanumeric character, punctuation or blank (For marketing purpose with no impact to safety related critical components and constructions).

**Additional Information:**

Additionally evaluated to EN 60950-1:2006/ A11:2009/ A1:2010/ A12:2011/ A2:2013 and AS/NZS 60950.1:2015; National Differences specified in the CB Test Report.

**Additional information (if necessary)**

**Information complémentaire (si nécessaire)**



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see [www.ul.com/ncbnames](http://www.ul.com/ncbnames)

Date: 2016-08-30

Signature:

Jan-Erik Storgaard